

## פרק ח **דרישות כבאות והצלה**

### **פריט –6.9 א- רוכלות מזון**

1. **הוראות חוק הנוגעות לעניין**
  - 1.1. חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;
2. **הגדרות**
  - 2.1. **אמצעי בטיחות אש והצלה** - אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי, ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:
    - 2.1.1. מניעת דליקות והתפשטות;
    - 2.1.2. כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות;
    - 2.1.3. מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם;
    - 2.1.4. הצלת חיי אדם ורכוש;
    - 2.1.5. דרכי התקשרות;
    - 2.1.6. כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.
  - 2.2. **"גפ"מ"** – גז פחממני מעובה כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 158.
  - 2.3. **"ציוד כיבוי"** - ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן;
  - 2.4. **"תקן ישראלי (ת"י)"** - תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים;
3. **כללי**
  - 3.1. תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה:
    - 3.1.1. אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך (להלן – תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).
    - 3.1.2. תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי התקף והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות ע"י נותן האישור – בהתאם להוראות אלו.
4. **ציוד כיבוי**
  - 4.1. בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של 6 ק"ג .
  - 4.2. בדיקת מטפי הכיבוי ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 מטפים מיטלטלים: תחזוקה.
  - 4.3. ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין, בכל עת.
5. **מערכת גפ"מ**
  - 5.1. מערכת הגפ"מ המשמשת את העסק תענה לנדרש בתקן ישראלי ת"י 158 מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים.
  - 5.2. על כל המכשירים והאביזרים לצריכת הגפ"מ המשמשים את העסק יותקנו התקנים להפסקת זרימת גפ"מ במקרה של דליפה כולל ניתוק מקורות אנרגיה.
  - 5.3. מערכת, המכשירים והאביזרים לצריכת הגפ"מ והמנדפים הקיימים בעסק, יתוחזקו במצב תקין, בכל עת.

## **6. אישורים**

6.1. בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:

6.1.1. אישור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י

129, חלק 1 מטפים מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על

ידי אדם שהוסמך לכך על-ידי הרשות לכבאות והצלה;

6.1.2. אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות תקן ישראלי

ת"י 158, לרבות התייחסות לגלאי הגפ"מ. האישור יינתן על ידי בעל רישיון

לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז (בטיחות ברישוי) (רישוי עסקים עבודות

בגפ"מ) תשס"ו-2006, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו

(במידה וקיים)

## **7. נספחים**

7.1. את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה ניתן למצוא ולהוריד באתר

[www.102.gov.il](http://www.102.gov.il)