

יום שלישי 03 מאי 2022
 סימוכין- אנטולי22-06

סיכום סיור קבלנים מיום 03/05/2022

מכרז פומבי מס' 19/2022

לביצוע עבודות הקמת קישוטי תאורה לחג הקורבן בדאלית אל כרמל

ביום ג' **03/05/2022** התקיים כנס קבלנים במסגרת המכרז שבנדון, שפורסם ע"י המועצה המקומית דאלית אל כרמל (להלן: " המועצה ").

משתתפים מטעם המועצה:

אינג' נסרין סקר-דקסה - מהנדסת הרשות
 מר אנטולי ווליסון - אחראי פרויקטים, אגף הנדסה

קבלנים שהשתתפו בסיור:

מס'	שם	דוא"ל
1	ענת יוסף פרגי- mk illumination israel	anat@mk-illumination.co.il
2	יונתן לוינון - maftex	office@maftex.co.il
3	רוני אלמסל – דיבולייט הפצה בע"מ	roni@divolight.co.il
4	פרג' אבו תאטום – להקאזה בע"מ	Lakaza.ltd.3@gmail.com

מטרת הסיור

הצגת מכרז מס' 19/2022- מכרז לביצוע עבודות הקמת קישוטי תאורה לחג הקורבן בדלית אל כרמל

מהלך הסיור

- 1) ניתנה סקירה כללית של תנאי הסף של המכרז והובהר לקבלנים שעליהם למלא את כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז, לרבות נוסח ערבות, המלצות וכו' וכן מעבר על התאריכים החשובים:
 - 1.1 הגשת שאלות והבהרות למועצה – 10/05/2022 עד שעה 12:00
 - 1.2 מענה לשאלות הבהרה על ידי המועצה – 12/05/2022 עד שעה 15:00
 - 1.3 מועד אחרון להגשת הצעות – 22/05/2022 עד שעה 15:00
- 2) הוסבר לקבלנים, כי המכרז כולל אומדן ועל המציע לתת הנחה מהאומדן. הובהר לקבלנים כי המציע אינו רשאי להציע אחוז תוספת אלא הנחה בלבד.
- 3) הזוכה יבחר ע"פ הניקוד המקסימלי, המורכב משני הפרמטרים כדלקמן:
 - 3.1. מחיר – 30%
 - 3.2. איכות – 70%





المجلس المحلي دالية الكرمل
الجمعية המקומית דאלית אל כרמל

مكتب الهندسة אגף הנדסה

4) חובה להקים את הקישוטים באופן מידי, כך שיפעלו לפחות 10 ימים לפני חג הקורבן כלומר להדליק ביום 30/06/2022 ולהשאיר למשך חודש ימים עד ליום 30/07/2022.

5) סיכום סיור קבלנים זה נדרש לצרף למכרז חתום ע"י המציע ובנוסף כל הפרקים של המכרז.

6) כמו כן, מצ"ב מסמך מענה על שאלות הבהרה שעלו במהלך הסיור. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכן חובה על כל מציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע.

7) פתיחת ההצעות יתבצע ביום 22/05/2022 בשעה 17:00.

חתימת המציע

רשם : ווליסון אנטולי

אחראי פרויקטים הנדסיים

העתקים:

מר דאהש חלבי – מנכ"ל המועצה
מר באסם חייראלדין – מ"מ גזבר המועצה
עו"ד רנה לפידות – יועמ"ש המועצה
אינג' נסרין סקר-דקסה – מהנדסת הרשות
תפוצה למשתתפים.





المجلس المحلي دالية الكرمل
الجمعية המקומית דאלית אל כרמל

مكتب الهندسة
אגף הנדסה

מענה לשאלות הבהרה על ידי המועצה

מכרז מס' 19/2022

הקמת קישוטי תאורה לחג הקורבן בדאלית אל כרמל

מס'	שאלות והבהרות של משתתפי המכרז במסגרת סיור הקבלנים	תשובות המועצה
1	מהו המרווח בין השרשראות בתקרה? סעיף 01 בנספח ג' 2. מהן המידות השטח בו תתבצע ההתקנה?	המרווח בין השרשראות הינו 15 ס"מ, על הקבלן לקבל אישור מהנדס קונסטרוקציות בנוגע לתשתית (כבל פלדה) וחיזוקים. רוחב – 13 מ' אורך – כ-130 מ'
2	סעיף 04 המחיר לא ריאלי, מה המידות והצורה של האלמנט? האם מחייב מסגרת אלומיניום?	עלות הסעיף השתנתה ל- 800 ₪ ליחידה מידות וצורת האלמנט: צורת הקישוט לדוגמא או שווה ערך, אין חובה במסגרת אלומיניום.  גובה – 2 מ' רוחב – 1 מ'
3	מה קורה עם שיטור וסגירת הכבישים בזמן הביצוע ומי נושא בעלויות?	העבודה תלווה ע"י שיטור העירוני של הרשות, מחלקת הנדסה תתאם מולם
4	מידות שרשרת נטיפי לד? סעיף 01 בנספח ג' 2	גובה המרבי של הנטיפים: 80 ס"מ
5	מי אחראי על תשתית העבודה? סעיף 01 בנספח ג' 2	תשתית חשמל – באחריות המועצה. תשתית קונסטרוקטיבית – באחריות במציע, לרבות אישור מהנדס קונסטרוקציות

חתימות המציע

